



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO, certifica que su producto **AIRE Extra Puro**, se encuentra conforme a la Norma Chilena NCH 2197 Tipo G, equivalente a Norma CGA G 7-1, cuya composición química responde a los parámetros de:

O ₂	19.5 % a 23.5 %
CO ₂	< 100 ppm
SO ₂ - NO ₂	< 0.5 ppm
THC	< 1 ppm
H ₂ O	< 3.5 ppm
N ₂	Balance

Ref.: NCH: Norma Chilena.
CGA: Asociación de gases comprimidos, EEUU.



Laboratorio de Gases Especiales
INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO



INDURA trabaja bajo estándares internacionales de Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente.

Soldaduras y Líquidos Criogénicos: ISO 9001-2000
Gases para Alimentos: ISO 9001-2000 - HACCP
Centro Técnico Indura: AWS
Servicios de Laboratorio: ISO-17025
SOLCON ISO 14001

Centro de Servicio al Cliente:
600 600 3030
www.indura.net